

Aanvullende gegevens COA op de vergunning met zaaknummer ZT-2023-001194

Bouwkundig tekeningen van de bestaande gevels:

Wij hebben geen bouwkundige tekeningen beschikbaar van de bestaande gevels. De hoogte maten van de nieuwe installatie zijn beschikbaar en zijn meegestuurd met deze aanvullende vragen als bijlage. De nieuwe installatie (pijpen) steken ca. 2 meter boven de nok van het dak uit. Er vinden geen aanpassingen plaats aan de bestaande gevel.

Bouwkundige tekeningen van de nieuwe gevels:

Er vinden geen aanpassingen plaats aan de bestaande gevel. In de bijlage "strijbosch installatie" hebben wij 3 situatie tekeningen meegestuurd incl. afmetingen, de situatie op de begane grond (binnen in ruimte BG14), de situatie op het dak en een tekening van het zijaanzicht.

Foto's van de gevel waar de afzuiginstallatie wordt geplaatst:

Zie als bijlage foto 1 t/m foto 4.

Duidelijke situatietekening met de bebouwing en waar de bestaande afzuiginstallatie is gepositioneerd en waar de nieuwe wordt geplaatst:

De bestaande afzuiginstallatie aan de binnenkant (plafond) wordt vervangen door een nieuwe afzuiginstallatie, de ruimte waar de installatie zich bevindt is ruimte BG14 keuken. Er zijn geen specifieke plafondtekeningen beschikbaar. Als bijlage de bouwtekening van de begane grond ter onderbouwing van de locatie van de afzuiginstallatie aan de binnenkant. De installatie op het dak (pijpen) wordt volledig vervangen door een nieuwe installatie (2 pijpen). Als bijlage zijn tekeningen bijgevoegd, zie bijlage "strijbosch installatie". Hierop is aangegeven dat er 2 pijpen worden geplaatst, deze 2 pijpen steken ca. 2 meter uit boven de nok van het dak. Zie ook de foto's die zijn meegestuurd als bijlage.

Voldoen aan brandveiligheid d.m.v. voorzieningen / brandkleppen:

Dat is het geval, als bijlage meegestuurd de rapportage ten aanzien van de brandveiligheid inclusief een overzicht van alle te plaatsen brandkleppen. Wij stellen voor om gezamenlijk met bevoegd gezag na oplevering een controle te doen op het aanwezig zijn de brandkleppen.

Coördinatie milieu

Het is onduidelijk wat in de brief wordt bedoeld met 'de bouw van de schuur'. De ingediende aanvraag ziet op het vervangen van de bestaande afzuiginstallatie. Daarom is geen melding Activiteitenbesluit ingediend.